

1	2	вания которого(ых) наруше- ны
3		
1	Двери основных путей эвакуации из помещения младшей группы (№ 16 литер А 1 этаж), подготовительной группы (№ 7 литер А 2 этаж) имеют врезные замки, открывающиеся при помощи ключей.	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.
2	Руководителем организации не заделаны технологические отверстия негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями между помещениями в подвальном этаже здания (литер п/А).	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 22 Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
3	Отсутствуют пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в чердачном помещении детского сада.	Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (утверждены приказом МЧС России от 18.2003 № 315, дата введения в действие 30.06.2003) п. 4
4	Не вынесены за пределы кладовой (бельевой) аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения данного помещения.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться